



от 19.05.2023 № ЦЭС/ 777
на № _____ от _____

Производственное отделение
«Центральные электрические сети»
Россия, 634015, г.Томск, ул.Энергетическая, 2
www.trk.tom.ru

тел.: +7(3822) 73-62-10
факс: +7(3822) 72-00-46
email: ces@trk.tom.ru

Широковой Н.В.

Олега Кошевого ул., 4,
Томск гор., 634021

О согласовании реконструкции
жилого дома

Уважаемая Надежда Васильевна!

В ответ на Ваше заявление от 15.05.2023 сообщаем, что работы по реконструкции жилого дома по адресу г. Томск ул. Олега Кошевого, 4 согласованы с условиями:

- без применения подъемных машин и механизмов в охранной зоне ВЛ 3504, которая составляет 15 метров от крайних проводов ВЛ;
- высота вновь строящегося жилого дома не должна превышать высоту реконструируемого жилого дома.

Главный инженер ПО ЦЭС

А.Ф. Ховари

Ильин Дмитрий Сергеевич
+7(3822)73-85-31

КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
МБУ «АНУ»
КОСТЕНКО Е.А.

24 МАЯ 2023