

Во исполнение приказа от 09.01.2014г. № р3 «О проведении контрольных мероприятий подведомственных МУК в I квартале 2014 года», мною, ведущим специалистом МБУ «ЦБ УК» М.В. Вейсом проведена проверка в МБОУДОД «Детская школа искусств № 5» правильности ведения книг учета потребления энергоресурсов за 2013 год.

Проверка проводилась в присутствии заместителя директора по ОВ И.Б. Селиверстова.

20.03.2014г. МБОУДОД «Детская школа искусств № 5» предоставила книгу учета потребления энергоресурсов за 2013 год в печатном виде, оформленная по форме согласно приложению №18 к постановлению администрации Города Томска от 20.01.2011г. №26, подписанная директором МБОУДОД «Детская школа искусств № 5» С.А. Замараевой и заместителем директора по ОВ И.Б. Селиверстовым.

В ходе проверки данной книги учета потребления энергоресурсов в МБОУДОД «Детская школа искусств № 5» выявлено следующее: «

1. по ведению книги учета потребления тепловой энергии замечаний нет;
2. по ведению книги учета потребления горячей воды замечаний нет, т.к. МБОУДОД «Детская школа искусств № 5» не использует горячую воду;

Сведения об объеме потребления (в натуральных и денежных показателях) совпадают с предоставленным отчетом (приложение № 17 «Отчет о фактическом потреблении энергоресурсов») в управление культуры.

3. по ведению книги учета потребления электроэнергии установлены расхождения данных с 17 приложением:

табл.1. Сравнение показаний потребления электроэнергии книги учета и приложения 17 за 2013 год.

	Данные книги учета	Данные отчет о фактическом потреблении энергоресурсов (приложение 17)	Отклонение
ед.измерения	2013г.	2013г.	2013г.
КВт.ч	15490,26	15490,26	0
руб.	69518,19	71618,19	2100,00

Установлены расхождения данных по электроэнергии в отчете о фактическом потреблении энергоресурсов с книгой учета потребления энергоресурсов в стоимостном выражении (руб.) на (2100,00), расшифровывается следующим образом:

табл.2. Сравнение показаний потребления электроэнергии книги учета и приложения 17 по месяцам за 2013 год.

	Данные книги учета		Данные отчет о фактическом потреблении энергоресурсов (приложение 17)		Отклонение
	КВт.ч	руб.	КВт.ч	руб.	
2013г.					
январь	1411	5900,89	1411	5774,31	-126,58
февраль	1486,32	6422,16	1486,32	6548,74	126,58
март	1241,22	5345	1241,22	5345	
апрель	1500,77	6502,16	1500,77	6502,16	
май	1194,13	5128,7	1194,13	5128,7	
июнь	935,59	3980,91	935,59	3980,91	
июль	660,39	3073,04	660,39	3073,04	
август	616	2697,46	616	2697,46	
сентябрь	1585,91	7189,13	1585,91	7189,13	
октябрь	1967,8	9272,18	1967,8	9272,18	
ноябрь	1197,61	5800,32	1197,61	0	-5800,32
декабрь	1693,52	8206,24	1693,52	16106,56	7900,32
Итого:	15490,26	69518,19	15490,26	71618,19	2100,00

Данные оплаты за потребление электроэнергии за январь, февраль, декабрь 2013г. указаны не верно. Со слов заместителя директора по ОВ И.Б. Селиверстова, расхождение между данными книги учета и данными 17 приложения объясняются тем, что в книге учета не были отражены платежи за потребление электроэнергии за счет средств от платной деятельности. Ошибочные данные за ноябрь объясняются тем, что данные в стоимостном выражении не были включены в 17 приложение.

4. по ведению книги учета потребления холодной воды с учетом водоотведения установлены расхождения данных с 17 приложением:

табл.3. Сравнение показаний потребления холодной воды с учетом водоотведения книги учета и приложения 17 за 2013 год.

	Данные книги учета	Отчет о фактическом потреблении энергоресурсов (приложение 17)	Отклонение
ед.измерения	2013г.	2013г.	2013г.
м3	164	164	0
руб.	7622,35	8337,18	714,83

Установлены расхождения данных холодной воды с учетом водоотведения в отчете о фактическом потреблении энергоресурсов с книгой учета потребления энергоресурсов в стоимостном выражении (руб.) на (714,83), расшифровывается следующим образом:

табл. 4. Сравнение показаний водоотведения книги учета и приложения 17 по месяцам за 2013 г.

2013г.	Данные книги учета		Данные отчет о фактическом потреблении энергоресурсов (приложение 17)		Отклонение
	м3	руб.	м3	руб.	
январь	13	579,55	13	579,55	
фев.	16	713,29	16	713,29	
март	13	579,55	13	579,55	
апр.	19	847,03	19	847,03	
май	15	668,71	15	668,71	
июнь	14	624,12	14	624,12	
июль	6	288,16	6	288,16	
авг.	9	439,66	9	701,12	261,46
сент.	12	586,22	12	934,84	348,62
окт.	17	830,49	17	220,41	-610,08
ноя.	14	683,93	14	683,93	
дек.	16	781,64	16	1496,47	714,83
Итого:	164	7622,35	164	8337,18	714,83


Данные оплаты потребления холодной воды с учетом водоотведения за 2013г. указаны не верно. Со слов заместителя директора по ОВ И.Б. Селиверстова, расхождение между данными книги учета и данными 17 приложения объясняются тем, что в книге учета не были отражены платежи за потребление холодной воды с учетом водоотведения за счет средств от платной деятельности.

Предложения:

1. Не допускать расхождений в стоимостных показателях при предоставлении отчета о фактическом потреблении энергоресурсов, устранить все расхождения по 2013 году.
2. Обеспечить строгий контроль за предъявлением документов на оплату энергоресурсов.
3. Учитывать данные оплаты коммунальных счетов из средств, полученных от предпринимательской деятельности.


Ведущий специалист

МБУ «ЦБ УК»


 М.В. Вейс

Директор МБОУДОД

«Детская школа искусств № 5»

 С.А. Замараева

Зам. директора по ОВ

 И.Б. Селиверстов